

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer WG / 2023 / 732 K

Producent: DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: KOMFORT EKOPELL 25 o mocy 25 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	154,96	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	184,00	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m ³ _n	5,68	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m ³ _n	18,50	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	340,12	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	177,84	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m ³ _n	17,17	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m ³ _n	16,70	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m ³ _n	312,35	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	$E_{s, NOx}$	mg/m ³ _n	178,76	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m ³ _n	15,45	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m ³ _n	16,97	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	81,49	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	77,15	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	25,08	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	80,88	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,19	≥ 88,4
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	7,38	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	81,60	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	92,85	≥ 87,88
	Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		$e_{l_{max}}$	kW	0,066
Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		$e_{l_{min}}$	kW	0,044	-	
Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0049	-	
Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEl	-	113,82	-	
Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-	

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/732K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr ABO24 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
 URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 30.10.2023 r.

Z-CA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu