

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer WG / 2023 / 273 K
Producent: DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: KOMFORT EKOPELL 35 o mocy 35 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	270,14	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	132,62	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	5,66	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	19,46	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	395,78	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	115,28	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	14,16	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,42	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	376,93	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	117,88	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	12,89	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	17,73	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,89	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,42	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	35,78	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	84,61	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	91,35	$\geq 88,54$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	10,05	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,94	-
Sprawność cieplna		η_{cp}	%	91,65	$\geq 88,02$	
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,124	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,067	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0049	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,62	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/273K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

**KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH**

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 24.04.2023 r.

**Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO**

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu