

## DEKLARACJA

Producent:

**DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa****26-067 Strawczyn****Ruda Strawczyńska 103A**

deklaruje, że produkt

Ogrzewacz pomieszczeń opalany pelletami z wymiennikiem wodnym

Piecycy opalany pelletami typ

### HYDROPELL 18

spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu oraz przepisów obowiązujących na rynku niemieckim BImSchV Stufe 2 dla miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe.

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Wymogi ekoprojektu	Wymogi BImSchV Stufe 2
Znamionowa moc cieplna	P	kW	14,9	-	-
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	$\eta_s$	%	90,0	$\geq 79$	
Sprawność użytkowa	$\eta_{th,nom}$	%	94,2	-	$\geq 90$
Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej	$E_{s,PM}$	mg/Nm <sup>3</sup>	17	$\leq 20$	$\leq 20$
	$E_{s,OGC}$	mg/Nm <sup>3</sup>	2	$\leq 60$	-
	$E_{s,CO}$	mg/Nm <sup>3</sup>	60	$\leq 300$	$\leq 250$
	$E_{s,NOx}$	mg/Nm <sup>3</sup>	52	$\leq 200$	-
Współczynnik Efektywności Energetycznej		EEI		132 (A++)	

Deklarację wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu Nr 3874 B4 19 wydanym przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Zespół laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych, Laboratorium akredytowane nr AB 041. Badania wykonano w oparciu o normę PN-EN 14785:2009.

Ruda Strawczyńska, dn. 03.01.2022r.

miejsce i data wydania

Robert Dziubela  
prezes zarządu

podpis osoby upoważnionej