



**ATEST HIGIENICZNY** B.BK.60112.0463.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Nawilżacze powietrza: Nawilżacz kanałowy WetUp 1.6.**  
**Uniwersalny nawilżacz kanałowy WetUp 2.8**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną malowaną proszkowo, stal nierdzewną, panel celulozowy i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w systemach wentylacji w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej m.in. usługowo-handlowych, biurowych, oświatowo-wychowawczych oraz w obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie z wyłączeniem obiektów podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ze względów higienicznych w pomieszczeniach obiektów podmiotów wykonujących działalność leczniczą dopuszcza się jedynie nawilżacze parowe. Zaleca się aby woda doprowadzana do nawilżacza była kontrolowana pod względem mikrobiologicznym, a jej temperatura nie była wyższa niż 25 stopni Celsjusza. Należy okresowo prowadzić zabiegi sanitarne urządzenia. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

DEFRO R.Dziubela Sp.k.  
26-067 Strawczyn  
Ruda Strawczyńska 103 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DEFRO R.Dziubela Sp.k.  
26-067 Strawczyn  
Ruda Strawczyńska 103A


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.01.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.01.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 stycznia 2024

The date of issue of the certificate: 22nd January 2024

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

2 up.   
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB